



COMUNE: San Giovanni Valdarno
 PROVINCIA: Arezzo

COMMITTENTE: Comune di San Giovanni Valdarno

Quota da p.c.

SONDAGGIO

PROFONDITA' m da p.c.	SIMBOLOGIA	DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	S.P.T.		CAMPIONI INDISTURBATI	REPERTI FOSSILI	Pocket penetrometer (kg/cm ²)	FALDA (m da p.c.)
			Profondità (m da p.c.)	Numero di colpi				
0.00		0.30 m - Suolo vegetale e terreno di riporto						
1.00		0.75 m - Limo argilloso debolmente sabbioso marrone						
2.00		5.20 m - Sabbia con limo						
3.00							3.20	
4.00					Prova SPT 1		3.70	
5.00			4.00 4.45	N1 (6) N2 (6) N3 (7)				
6.00		12.80 m - Ghiaia e sabbia con ciottoli						
7.00					Prova SPT 2			
8.00								
9.00			8.00 8.45	N1 (25) N2 (29) N3 (27)				
10.00		12.80 m - Ghiaia e sabbia con ciottoli						
11.00					Prova SPT 3			
12.00								
13.00			8.00 8.45	N1 (12) N2 (14) N3 (13)				
14.00		14.50 m - Argilla limosa/limo argilloso debolmente sabbiosa						
15.00					Prova SPT 4			
16.00								
17.00			10.00 10.45	N1 (12) N2 (20) N3 (22)				
18.00		19.50 m - Limo argilloso torboso						
19.00								
20.00								
20.00			20.00 m - Argilla con limo					

Inizio lavori 21-03-2023
 Fine lavori 23-03-2023
 Ditta esecutrice Geognostica Medicea